

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. (343) 346-12-60
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Муниципального образования Алапа-
евское, Муниципального образования город Алапаевск, Махнёвского муниципального образования
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области
(наименование органа государственного надзора)

624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 6., тел. (34346) 2-19-71,
E-mail: tond-alapaevsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20"

Директору Трусовой Ольге Борисовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Фомин Е.С. ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапа- № 13
евск, Махневского МО
(наименование органа ГПН)

от « 29 » января 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 30 мин.
« 19 » февраля 2018 г. по 10 ч 30 мин. « 28 » февраля 2018 г.

проведена проверка

Заместитель начальника ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области Сироткин Алексей Викторович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20"

Свердловская область, город Алапаевск, поселок Нейво-Шайтанский, ул. Спиридонова, 38
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Трусовой Ольгой Борисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	выход на чердак (лестничная клетка со стороны кабинета) осуществляется через деревянную лестницу	Федеральный закон 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 46, СНиП 21-01-97* п. 8.4	12.02.2019	
2	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, для отделки стен гардероба и помещения технического персонала в фойе на первом этаже применялся материал неизвестного класса пожарной опасности	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390, п. 33; ст. 134 Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года	12.02.2019	
3	пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов	Федеральный закон 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 46, НПБ 151-2000 п. 4.4	12.02.2019	
4	пожарные краны находятся в неисправном состоянии	п. 55 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390	12.02.2019	
5	пожарные краны разукomплектованы	п. 57 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390	12.02.2019	
6	выход на чердак не оборудован противопожарным люком 2 типа	Федеральный закон 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 46 п. 8.4, СНиП 21-01-97*	12.02.2019	
7	пожарные извещатели на третьем этаже в коридоре установлены на стене на расстоянии более 4,5 м до противоположной стены при высоте коридора не более 3,5 м	Федеральный закон 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 46 п. 12.18, п. 1.28 НПБ 88-2001	12.02.2019	
8	в подвале, в комнате, где хранятся лыжи, отсутствуют пожарные извещатели	Федеральный закон 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 46 п. 4 НПБ 110-03	12.02.2019	
9	в помещении учительской электропроводка выполнена открыто по горючему основанию	Федеральный закон 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 46, ПУЭ	12.02.2019	
10	вторая створка двух эвакуационных дверей (главный вход) не открываются	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390, п. 35, п. 36	12.02.2019	
11	в подвале, под лестничным маршем и в спортзале хранятся горючие материалы	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390, п. 23	12.02.2019	
12	в спортзале в подвале пожарные извещатели установлены на стене таким образом, что расстояние до противоположной стены более 4 м при высоте помещения	Федеральный закон 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 46 п. 12.18, п. 12.28, НПБ 88-2001	12.02.2019	

	более 3,5 м и расстояние от пожарного извещателя до перекрытия более 0,3 м.			
13	в спортзале на первом этаже один извещатель пламени	Федеральный закон 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 46 п. 12.16, НПБ 88-2001	12.02.2019	
14	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, для отделки стены тамбура возле спортзала на первом этаже применялся материал неизвестного класса пожарной опасности	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390, п. 33; ст. 134 Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года	12.02.2019	
15	помещение хранилище книг в библиотеке не выделено перегородкой 1 типа, оконные и дверные проемы не оборудованы противопожарными заполнениями: дверями и оконными блоками	Федеральный закон 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 46 СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	12.02.2019	
16	в помещении хранилище книг установлена розетка и выключатель	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390, п. 349	12.02.2019	
17	помещение электрошитовой на первом этаже в пристрое не выделено перегородкой 1 типа, оконные и дверные проемы не оборудованы противопожарными заполнениями: дверями и оконными блоками	Федеральный закон 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 46 СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	12.02.2019	
18	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической пожарной сигнализации)	п. 63 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390	12.02.2019	
19	для отделки путей эвакуации в коридоре пристроя применялся горючий отделочный материал	ст. 134 Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года	12.02.2019	
20	техническое помещение мастерских на первом этаже в пристрое не выделено перегородкой 1 типа, оконные и дверные проемы не оборудованы противопожарными заполнениями: дверями и оконными блоками	Федеральный закон 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 46 СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	12.02.2019	
21	в инструкции о мерах пожарной безопасности отражены не все вопросы в соответствии с разделом 18 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. 390	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. 390, п. 2	12.02.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов

местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в феврале 2019 г.

(квартал, месяц).

Заместитель начальника ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск
Махневского МО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Сироткин Алексей Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 28 » февраля 2018г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Прусава О.Б.
(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » февраля 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 645502124480540888185006450738835976348534763552

Владелец Трусова Ольга Борисовна

Действителен с 14.02.2025 по 14.02.2026